

WA.2320.7.2018

Rzeszów, 11-04-2018

WYJAŚNIENIA

W związku z ogłoszonym postępowaniem **WA.2320.7.2018** z dnia 04.04.2018 r. dot. **Wykonania 2 konserwacji i przeglądów systemu klimatyzacji VRF w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 11** wpłynęły zapytanie dotyczące treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz istnych postanowień umownych.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1:

Ile układów chłodniczych tworzą wyszczególnione w zapytaniu urządzenia?

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA

Urządzenia tworzą 5 szt. układów chłodniczych (ilość agregatów zewnętrznych = liczba układów chłodniczych).

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający ma informację o ilości czynnika w poszczególnych układach?

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA

L.p.	Model	Rodzaj	Ilość	Ilość czynnika przypadająca na 1 szt. układu
1	MV5-X335W/V2GN1	AGREGAT VRF	1 szt.	11 kg
2	MV5-X400W/V2GN1	AGREGAT VRF	1 szt.	13 kg
3	MV5-X560W/V2GN1	AGREGAT VRF	1 szt.	16 kg
4	MV5-X615W/V2GN1	AGREGAT VRF	2 szt.	16 kg

PYTANIE 3:

Istotne postanowienia umowy - paragraf 2 - mówi o uzupełnieniu czynnika chłodniczego w przypadku stwierdzenia nieszczelności - jest to niezgodne z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15.05.2015 - czy jest możliwość usunięcia tego zapisu z tego dokumentu - paragraf 2 ust. 1 (a w razie potrzeby uzupełnienie czynnika), paragraf 2 ust. 6?

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA

Zamawiający zmienił Zał. Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.7.2018.

Pozostałe zapisy postępowania nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 16.04.2018 r. do godz. do godz.**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **17.04.2018 r. o godz. 13.00.**

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop