

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania oferty WA.2320.11.2016

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do następujących punktów poboru Zamawiającego:

1. w Rzeszowie – budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Lisa-Kuli 20, oddzielne układy pomiarowe dla:
 - a) pomieszczeń biurowych,
 - b) zasilanie klimatyzacji;
2. w Rzeszowie – lokal w budynku przy ul. Langiewicza 15 i 17 (parter), oddzielne układy pomiarowe dla poszczególnych obwodów;
 - a) parter – lokal biurowy,
 - b) piwnice – zasilanie wężła C.O.,
3. w Rzeszowie – budynek przy ul. Poniatowskiego 10, oddzielne układy pomiarowe dla poszczególnych kondygnacji budynku;
 - a) piwnice – pomieszczenia archiwum,
 - b) parter – lokal biurowy,
 - c) I piętro – lokal biurowy,
 - d) II piętro – lokal biurowy,
 - e) poddasze – lokal biurowy;
4. w Rzeszowie – budynek przy ul. Naruszewicza 11;
5. w Rzeszowie – parking przy ul. Szpitalnej
6. w Rzeszowie – budynek przy ul. Króla Kazimierza 7;
7. w Krośnie – pomieszczenia biurowe Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, lokal nr 3 (III i IV piętro) w budynku przy ul. Lewakowskiego 27 B.

Zamawiający w trakcie trwania zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany mocy zamówionej na punktach poboru wymienionych w pkt. 1-7.

Ze względu na trwający remont nowej siedziby Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 11 (planowane oddanie inwestycji to kwiecień 2017) Zamawiający realizując przeprowadzki z poszczególnych lokalizacji będzie sukcesywnie rezygnował z punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w pkt.1-3. Pozostaną jedynie punkty pobory wymienione w pkt.4-7.

Szczegółowe dane techniczne punktów poboru.

Punkt poboru/ Lokalizacja		Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 miesięcy	Grupa przyłączeniowa	Grupa taryfowa	Moc przyłączeniowa	Moc umowna	Zabezpieczenie przedlicznikowe
Rzeszów: budynek WUP Rzeszów ul. Lisa-Kuli 20	pomieszczenia biurowe	pozaszczytowe 50 000 kWh	V	C12a	40 kW	40 kW	63 A
		szczytowe 20 000 kWh					
	zasilanie klimatyzacji	10 000 kWh	IV	C21	60 kW	60 kW	100 A

Rzeszów: budynek WUP Rzeszów ul. Langiewicza 15	lokal biurowy	7 000 kWh	V	C 11	10 kW	10 kW	32 A
	zasilanie węzła	300 kWh	V	C 11	2 kW	2 kW	10 A
Rzeszów: budynek WUP Rzeszów, ul. Poniatowskiego 10	piwnice-archiwum	700 kWh	V	C 11	7 kW	7 kW	25 A
	parter-lokal biurowy	2 400 kWh	V	C 11	7 kW	7 kW	25 A
	I piętro-lokal biurowy	2 000 kWh	V	C 11	7 kW	7 kW	25 A
	II piętro-lokal biurowy	2 250 kWh	V	C 11	7 kW	7 kW	25 A
	poddasze-lokal biurowy	1 700 kWh	V	C 11	7 kW	7 kW	25 A
Rzeszów: budynek WUP Rzeszów, ul. Naruszewicza 11		100 000 kWh	IV	C11	280 kW		
Rzeszów: budynek WUP Rzeszów, ul. Króla Kazimierza 7		18 000 kWh	V	C 11	30 kW	30 kW	63 A
Rzeszów – parking ul. Szpitalna		5 000 kWh	V	C 11	11 kW	11 kW	32 A
Krosno: lokal OZ WUP ul. Lewakowskiego 27 B		5 000 kWh	V	C 11	20 kW	20 kW	32 A

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (umowy): **od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich lokalizacji w okresie trwania umowy wynosi **224 350 kWh**.

Podane prognozowane zużycie energii elektrycznej na poszczególnych punktach poboru w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.

Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym, w kierunku instalacji Zamawiającego. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD, na obszarze którego znajdują punktu poboru energii elektrycznej.

Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi oraz normami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 89 z 2006 r., poz. 625 z późn.zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań właściwych układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach poboru energii oraz Taryfy sprzedawcy.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop