

Załącznik nr 1D do Zapytania ofertowego nr WA.2321.48.2018

Dodatkowe informacje do realizacji zamówienia.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania weryfikacji lokalizacji, pomieszczenia wężła itp.

W kwestii umówienia spotkania należy skontaktować się telefonicznie z P. Pawłem Polit nr tel. 517 151 333 lub email ppolit@wup-rzeszow.pl

2. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej/wykonawczej gdzie pojawiają się nazwy własne dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych niż wymienione, spełniające aprobaty techniczne i obowiązujące normy. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej sytuacji jak powyżej należy parametry wskazanego ze znaku towarowego, patentu lub pochodzenia produktu traktować jako minimalne mając na względzie ich podstawowe właściwości techniczne mające wpływ na funkcjonalność całości wykonywanych instalacji i prac.

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do sporządzenia harmonogramu rzeczowego realizacji robót. Harmonogram rzeczowy realizacji robót może być aktualizowany:

- na wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego;
- na wniosek Zamawiającego, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę;

4. Zamawiający wymaga aby, modernizacja wężła ciepłego odbywała się pod nadzorem osób posiadających n/w uprawnienia:

- 1) co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wykształcenie wyższe techniczne.

- 2) co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wykształcenie wyższe techniczne

Bezpośrednio po wyborze a przed podpisaniem Umowy Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia w tym zakresie wraz z aktualnymi uprawnieniami.

5. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania ich Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także pojazdów. Wartość ubezpieczenia będzie odpowiadać kwocie nie mniejszej niż wartość robót wg złożonej oferty. Podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania okazania przez Wykonawcę przedmiotowej polisy ubezpieczeniowej.
6. STWiORB branży sanitarnej zawiera wskazania dot. odbioru pogwarancyjnego – Zamawiający informuję, że odbiór pogwarancyjny nie będzie wykonywany.
7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 60 miesięcznej gwarancji na wykonawstwo wszystkich robót i dostarczone materiały na n/w warunkach:
 - 1) Jeżeli gwarancja na zastosowane materiały wystawiona przez ich producenta jest dłuższa od gwarancji wymaganej przez Zamawiającego, to przyjmuje się gwarancję producenta.
 - 2) Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
 - 3) Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 - 4) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie do 24 godzin licząc od daty zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 - 5) W przypadku zwłoki w usunięciu awarii, w okresie gwarancji, ponad termin określony w ust. 5, Zamawiający może powierzyć usunięcie innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek pisemnego powiadomienia Wykonawcy
- 6) W okresie rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni roboczych od jej zaistnienia:
 - a) zmianie siedziby, nazwy lub danych teleadresowych firmy Wykonawcy;
 - b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
 - c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
 - d) likwidacji firmy Wykonawcy.
- 7) W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia:
 - w ramach czynności konserwacyjnych i przeglądowych, Wykonawca przeprowadzi zwykle czynności konserwacyjne i weryfikacyjne stanu węzła, obejmujące w szczególności:
 - a) przed sezonem grzewczym, raz do roku, przez okres gwarancji:

- sprawdzenie szczelności;
 - sprawdzenie czy nie występują wycieki,
 - płukanie filtrów;
 - wykonanie regulacji automatyki;
- b) po 4 (czwartym) sezonie grzewczym wykonanie czyszczenia wymienników ciepła:
- chemiczne czyszczenie wymienników ciepła z kamienia kotłowego, z wykorzystaniem istniejących w układzie pomp lub za pomocą zewnętrznego urządzenia czyszczącego;
 - czyszczenie za pomocą biodegradowalnych preparatów czyszczących;
 - środki czyszczące muszą posiadać atest PZH lub inny dokument dopuszczający do czyszczenia instalacji wodnych przesyłających wodę pitną.
- wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać z uwzględnieniem wytycznych dotyczących przeglądów gwarancyjnych, określonych przez producenta, lub dostawcę.
- 8) Z przeglądu Wykonawca przy udziale przedstawicieli zamawiającego sporządzi protokół potwierdzający wykonanie przeglądu i konserwacji z określeniem stanu węzła.